

Skęczniew, dnia 14.06.2017 r.

Dom Pomocy Społecznej
Skęczniew 58
62-730 Dobra
Znak sprawy: DAG.291.02.2017

Dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.) – w skrócie Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie” w części dotyczącej „Modernizacji instalacji C.O. i CWU.

Uzasadnienie

W dniu 10.05.2017 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie”, z podziałem na dwa zadania: pierwsze zadanie dotyczyło modernizacji c.o. i cwu, drugie zadanie dotyczyło ocieplenia stropodachów, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505039-N-2017 oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i na stronie internetowej: dps.bip.powiat.turek.pl

W dniu 02.06.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało umieszczone na stronie: dps.bip.powiat.turek.pl oraz przesłane Wykonawcom, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp.

Przed podpisaniem umowy dotyczącej modernizacji instalacji c.o. i cwu ujawniona została wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i niemożliwa do usunięcia na obecnym etapie postępowania. Kotły, które wskazano w dokumentacji przetargowej nie spełniają wymagań ochrony środowiska, ponieważ produkowane są tylko w klasie 3. Kotły winny posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 4 lub 5.

Modernizacja instalacji c.o i cwu w Domu Pomocy Społecznej realizowana będzie w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a warunkiem udzielenia dotacji jest spełnienie warunków, o których mowa wyżej tj. kotłów co najmniej klasy 4 lub 5 i przemianą energetyczną co najmniej 85%. Ujawniona okoliczność uniemożliwia zawarcie umowy bez narażenia się przez Zamawiającego na zarzut naruszenia ustawy jak również dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaistniała okoliczność wyczerpuje dyspozycję powołanego przepisu. Ponadto zgodnie art. 93 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może unieważnić w części postępowanie o udzielenie zamówienia, bowiem dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Przytoczone okoliczności faktyczne i prawne w pełni uzasadniają podjęcie decyzji o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej modernizacji c.o. i cwu.

DYREKTOR

Sywia Kamińska-Tereszkiewicz