



Dom Pomocy Społecznej
Skęczniew 58, 62-730 Dobra
telefon: 63/279-44-70, e-mail: dpsksieczniew@interia.pl

Skęczniew, dnia 16.05.2023

Oznaczenie postępowania: DAG.291.07.2023

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej

Skęczniew 58; 62-730 Dobra,

Odpowiedzi na pytanie

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb dla Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-05-09 pod nr 2023/BZP 00208088

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: 15.05.2023 r.

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że wskazana w dokumentacji moc poj. Modułu PV jest mocą minimalną.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że wskazana w dokumentacji moc poj. Modułu PV jest mocą stałą i z uwagi, iż zamówienie dotyczy projektu i jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmiany ilościowe i mocowe nie mogą być zastosowane.

Pytanie 2:

Jaka jest tolerancja mocy dla poszczególnych instalacji? W przypadku wykorzystania modułów o wyższej mocy jednostkowej zmniejszy się liczba modułów, które należy zastosować w celu uzyskania danej mocy instalacji. Proszę o wskazanie przedziału od – do.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż wymaga aby instalacja fotowoltaiczna EPV2 miała moc 49,95 kW – moduły fotowoltaiczne 111 szt o mocy 450 W a instalacja fotowoltaiczna EPV 3 nie może przekroczyć 13,50 kW – moduły fotowoltaiczne 30 szt. o mocy 450 W - zgodnie z załączoną dokumentacją.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający informuje, że wskazana w dokumentacji moc poj. Modułu PV jest mocą stałą i z uwagi, iż zamówienie dotyczy projektu i jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmiany ilościowe i mocowe nie mogą być zastosowane.



Dom Pomocy Społecznej

Skęczniew 58, 62-730 Dobra

telefon: 63/279-44-70, e-mail: dppskeczniew@interia.pl

Pytanie 3:

W jakim zakresie wymagane jest dostosowanie projektowanych instalacji PV do współpracy z już istniejącymi. Proszę o potwierdzenie że chodzi tutaj wyłącznie o równoległą pracę poszczególnych instalacji.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający potwierdza, że dostosowanie projektowanych instalacji PV powinny zapewniać równoległą pracę poszczególnych instalacji.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że usługi monitorowania pracy istniejących instalacji z projektowanymi instalacjami mogą być realizowane w odrębnych platformach, udostępnianych przez producenta danego falownika.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający potwierdza, że usługi monitorowania pracy istniejących instalacji z projektowanymi instalacjami mogą być realizowane w odrębnych platformach, udostępnianych przez producenta danego falownika.

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz
Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

.....
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej